

## ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 1917075

### Битум нефтяной строительный брикетированный марки БН-70/30

Дата изготовления 04/12/2019  
 Дата отбора проб 05/12/2019  
 Номер партии 12  
 Количество мест 4000 (по 25 кг)  
 СТО 05747181-007-2013

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, сертифицированной Bureau Veritas Certification в соответствии с требованиями ISO 9001:2015  
 Сертификат №RU228179Q-U от 25.12.2017 г.

№	Наименование показателей	Нормы по СТО 05747181-007-2013	Фактически	Методы испытаний
1	Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм	21-40	22	ГОСТ 11501
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С	70-80	72	ГОСТ 11506
3	Растяжимость при 25 °С, см, не менее	3.0	4.1	ГОСТ 11505
4	Растворимость в толуоле, %, не менее	99.50	99.95	ГОСТ 20739
5	Изменение массы после прогрева, %, не более	0.50	0.17	ГОСТ 18180
6	Температура вспышки, °С, не ниже	240	286	ГОСТ 4333
7	Массовая доля воды, не более	следы	следы	ГОСТ 2477
8	Пенетрация, определяемая с помощью иглы, 0.1 мм, при 25 °С, менее	400*	22	EN 1426
9	Плотность при 70 °С, г/см <sup>3</sup>	Не нормируется. Определение обязательно*	1.0020	EN ISO 12185
10	Температура застывания, °С	Не нормируется. Определение обязательно*	80.0	ASTM D 938

\* - для классификации кодов ТН ВЭД ЕАЭС

Качество продукции соответствует СТО 05747181-007-2013

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта в течение 1 года со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.





Начальник ОТК (нач. смены)

Старший лаборант

Дата проведения анализа

Дата выдачи паспорта

Мохова Н.И.

Ваулина Л.Н.

05/12/2019

05/12/2019